



2016-122744

2016-123088 z.

DE-PR-WZ.7042.28.2016.14

GE Power Sp. z o. o.
ul. Wrocławska 95
58-306 Wałbrzych

Konstancin-Jeziorna, 23 grudnia 2016 r.

Dotyczy: dopuszczenia terminala T60 wersja 7.31 do stosowania w KSE

Niniejszym informujemy Państwa, że terminal typu T60 w wersji oprogramowania 7.31 przeszedł badania w Centralnym Laboratorium Cyfrowych Terminali Zabezpieczeniowych (CLCTZ) PSE S.A. Po przeanalizowaniu raportu z badań sporządzonych przez CLCTZ, terminal typu **T60 w wersji oprogramowania 7.31**, z główną funkcją różnicową (87T) oraz funkcjonalnością:

- nadprądowo zwłoczną (50TD),
- blokowania od składowych harmonicznych (HR),
- nadzoru obwodów prądowych (CTS),
- strefowo ziemnozwarciową (87N),

oraz realizujący następujące funkcje dodatkowe:

- logika programowalna (LGC),
- rejestracja zdarzeń (SER),
- rejestracja zakłóceń (DFR),
- diagnostyka techniczna (SUP),
- komunikacja z użytkownikiem (HMI),
- zegar czasu rzeczywistego (CLK),

może być stosowany w KSE.

Informujemy również, że w przypadku wprowadzenia nowych rozwiązań technicznych wpływających na projekt i konstrukcję urządzeń lub zmian w oprogramowaniu, urządzenia powinny ponownie podlegać badaniom w Centralnym Laboratorium Cyfrowych Terminali Zabezpieczeniowych (CLCTZ) PSE S.A., w celu potwierdzenia jego funkcjonalności po wprowadzonych zmianach.

Z poważaniem
Z UPÓWAZNIENIEM DYREKTORA
Departamentu Eksploatacji
Z-CA DYREKTORA

Marek Szczechowicz

Kopię otrzymują:

1. Oddział PSE S.A. w Warszawie
 2. Oddział PSE S.A. w Radomiu
 3. Oddział PSE S.A. w Katowicach
 4. Oddział PSE S.A. w Poznaniu
 5. Oddział PSE S.A. w Bydgoszczy
 6. PSE Inwestycje S.A.
 7. DE-PR-WZ
- Dyrektor Pionu Usług Sieciowych
 - Dyrektor Pionu Usług Sieciowych
 - Dyrektor Pionu Usług Sieciowych
 - Dyrektor Pionu Usług Sieciowych
 - Dyrektor Pionu Usług Sieciowych
 - Wiceprezes